



РОССЕТИ



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
СЕВЕРО-ЗАПАДА

28.05.2014

№

14-51

/2046

На №

от

Отзыв по эксплуатации
дуговых защит УДЗ-00

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК СЕВЕРО-
ЗАПАДА» «АРХЭНЕРГО»

Производственное отделение

«Плесецкие электрические сети»

Почтовый адрес: 164262, Архангельская область п.Плесецк,
ул.Свободы, д.46,

тел. (81832) 7-20-44, факс (81832) 7-19-52

e-mail: nvfrolova@pcet.atnet.ru

Генеральному директору
ООО «Терма-Энерго»
Жукову А.И.

Уважаемый Александр Иванович!

Сообщаем Вам о наличии в эксплуатации с декабря 2012 года устройств дуговой защиты типа УДЗ-00-УЗ для защиты шин и оборудования ячеек КРУН-10 кВ КРН-III-10 кВ на ПС 35/10 кВ «Лисицино».

За время эксплуатации случаев работы дуговой защиты и условий к ее срабатыванию зафиксировано не было. Нареканий и замечаний к работе дуговой защиты при проведении планового технического обслуживания не выявлено.

Главный инженер ПО «ПЭС»

С.В. Семёнов

Акулов Э.В.
тел. 44-6-85